



SIMBOLOGIA

POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA PRAÇA (MODELO EM ORÇAMENTO)

BALIZADOR EMBUTIDO EM PAREDE H=0,15M DO PISO

BALIZADOR DE SOLO

* LUMINÁRIAS ACONJUNADAS POR SENSOR FOTO-CELULA

QUADRO DE FORÇA E LUZ DE EMBUTIR

CAIXA DE PASSAGEM (DIMENSÃO INDICADA EM PROJETO)

CONDUTORES MULTIPOLARES, FASE, RETORNO E TERRA
CABOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE PAREDE COM BITOLA 4x2,5mm²

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO TETO, LAJE OU PAREDE
(TUBULAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ DE Ø32/4 FLEXIVEL)

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO (TUBULAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ DE Ø32/4 FLEXIVEL)

QUÍVIA

DELANTOR TIPO MAGNETICO BIPOLAR
PADRÃO DIN VDE 0174-1

OBSERVAÇÕES

RETERNA DE LACRES DA COPEL

- OS LACRES INSTALADOS NAS CAIXAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA ENTRADA DE SERVIÇO DEVERÃO SER INVIOLÁVEIS OU IDENTIFICADOS POR EMPRÉSTADOS DA COPEL, CUI SEUS REPRESENTANTES LESAR, NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PERTENCENTES.
- A VIOLAÇÃO DE SELOS E/OU LACRES INSTALADOS PELA COPEL, SERÁ PASSÍVEL DE SANÇÕES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

REVITALIZAÇÃO PRAÇA MANOEL TEODORO DA ROCHA

COORDENADORIA

UNICA

PROJETO ELETTRICO

PROJETO

DATA

PROP.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VAJOPARA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL