

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI**

Obra: **GERADOR HOSPITAL DE VICENTE GROCHOSKI IVAI-PR**

Projetos: **GERADOR**

Responsável Técnico: **VILMAR OTÁVIO PIZATTO**
Engº Eletricista
CREA 20166-D-Pr.

Contato:
VILMAR OTÁVIO PIZATTO
Fone: (041) 9954-0033
vilmarpizatto@hotmail.com

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Grupo Gerador: Grupo Gerador Automático (Referência C300 D6 Motormac).

Composto de um grupo gerador modelo C300 D6, de potência 375/338 kVA, base, tensão de 220/127 Vac, alternador com raio de ação ilimitado, gerenciador eletrônico do motor, pré-aquecimento, sistema de resfriamento adequado ao uso à temperatura ambiente e acessórios (duas baterias 100 A/h, um flexível inox e manuais).

Painel de Controle e Sincronismo micro-processado para o grupo gerador;

Sistema de Transferência Automático (QTA) micro-processado, para operação do gerador, rede e transferência automática RAMPA que está composto por um par de chaves magnéticas de 1000 A.

Regulador Eletrônico de Velocidade.

Carenagem Atenuada, pronta para aplicação e instalação ao tempo, dimensionada para 85 dB a 1,5 metros.

Disjuntor Proteção Manual de 1000 A, instalado junto a saída de carga do grupo gerador.

Toledo, 04 de Novembro de 2.020.

Vilmar Otávio Pizzato
Engº Eletricista CREA 20166-D-Pr