



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PR

CNPJ nº. 75.392.019/0001-20

PREFEITURA DE SANTA MARIANA

Resposta Questionamento

Em resposta a questionamento recebida através da plataforma Sistema Bolsa Nacional de Compras <https://bnc.org.br/> datado em 07/02/2023 01/09/2023 14:17, cópia em anexo, ao edital do Pregão Eletrônico nº 49/2023 objetos que segue: **Aquisição de materiais de consumo para manutenção e limpeza de piscinas.**

Onde consta: O item 1 (cloro granulado) é o hipoclorito de cálcio granulado? Se for o hipoclorito de cálcio granulado, qual é o teor de cloro ativo mínimo?

Em resposta temos: Of. 146/2023 – Secretaria de Assistência Social.

O item 1 (cloro granulado) é o hipoclorito de cálcio granulado?

R: Sim Cloro Granulado

Se for o hipoclorito de cálcio granulado, qual é o teor de cloro ativo mínimo?

R: Teor de cloro ativo mínimo 56%

Com a resposta a suspensão da Licitação para revisão do Termo de Referência.

Santa Mariana 05 setembro de 2023



HELISSON MATAMA
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PR

CNPJ nº. 75.392.019/0001-20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Santa Mariana, 01 de setembro de 2023.

Of. 592/2023 – SA/DL

Prezado Senhor,

Venho por meio deste em caráter de urgência solicitar a emissão de parecer sobre questionamento, recebida através Sistema Bolsa Nacional de Compras <https://bnc.org.br/> datado em 01/09/2023 14:17, cópia em anexo, ao edital do Pregão Eletrônico nº 49/2023 objetos que segue: **Aquisição de materiais de consumo para manutenção e limpeza de piscinas.**

Onde consta:

O item 1 (cloro granulado) é o hipoclorito de cálcio granulado? Se for o hipoclorito de cálcio granulado, qual é o teor de cloro ativo mínimo?

Helisson Matama
Pregoeiro

A Senhora
Maria Alice Guimarães Calixto
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA

CNPJ nº 75.392.019/0001-20

- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

Of. 146/2023-Secretaria de Assistência Social.

Santa Mariana, 01 de Setembro de 2023.

Ilmo Senhor:

Venho por meio deste, responder o ofício número 592/2023 sobre o questionamento do produto: Cloro granulado, do pedido de Aquisição de materiais de consumo para manutenção e limpeza de piscinas que foi para Edital do Pregão Eletrônico nº 49/2023.

Onde consta: O item 1 (cloro granulado) é o hipoclorito de cálcio granulado? Se for o hipoclorito de cálcio granulado, qual é o teor de cloro ativo mínimo?

Em resposta:

O item 1 (cloro granulado) é o hipoclorito de cálcio granulado?

R: Sim cloro granulado

Se for o hipoclorito de cálcio granulado, qual é o teor de cloro ativo mínimo?

R: Teor de cloro ativo mínimo 56%

Sem mais para o momento agradeço e coloco-me a disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos que assim julgar necessário.

Atenciosamente.


MARIA ALICE GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PORTARIA 05/2021

Ilmo. Senhor
HELISSON MATAMA
Pregoeiro