



EXIGÊNCIAS PARA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

- A camada de revestimento em CBUQ deverá ser dosada na faixa “D”, conforme especificações DER/PR;
- A camada de reperfilamento em CBUQ deverá ser dosada na faixa “F”, conforme especificações DER/PR;
- Antes do início da obra, deverá ser apresentado o Projeto de dosagem de CBUQ nas faixas requeridas e devidamente atualizado para a execução da obra, em atendimento a normativa DER;
- Antes da execução de cada etapa deverão ser apresentados ao fiscal os tickets de romaneios de cada serviço com a data e a faixa de CBUQ/especificação do material aplicado;
- Os tickets de romaneios do CBUQ serão conferidos pelo fiscal acerca do teor de betume do ensaio apresentado no local e teor de betume do projeto de dosagem;
- O Fiscal deverá conferir os tickets apresentados com pesagem no local indicado (conforme disponibilidade de balança no município);
- Deverá ser apresentado durante a aplicação dos serviços de pintura de ligação/imprimação: ensaio de determinação da taxa de pintura de ligação.