



Wenceslau Braz-PR, 04 de fevereiro de 2019.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

Praça Santa Cruz, 249 – centro

SÃO JORGE DO IVAÍ – PR.

Fone: (44) 3243-1157.

E-mail: ouvidoria@pmsjivai.pr.gov.br

At. Sr. FRANCISCO CARLOS NAVARRO

Secretário Municipal de Administração

Prezados Senhores:

Of. 2019231-AD

Ref. Pedido de Esclarecimentos ao Edital abaixo.

Edital de Pregão Presencial n.º 006/2019

Registro de Preços

Pela presente estamos formulando nosso pedido de esclarecimentos quanto ao edital acima mencionado, haja visto as duvidas que se apresenta.

- No item **2.1** do referido edital menciona sobre o OBJETO da presente licitação que traz o enunciado abaixo reproduzido:

“2.1. A presente licitação tem por objeto a formação de REGISTRO DE PREÇOS visando eventuais aquisições de postes de iluminação pública, com painel solar, para futuras instalações em pontos localizados no Município de São Jorge do Ivaí.”

Pelo descrito no objeto é somente a aquisição de postes de iluminação com painel solar, está correto nosso entendimento?

- No **ANEXO 1 - Termo de Referência**, temos a especificações do Objeto e Preço Máximo assim descrito:

Item	Especificação	Unid	Quantidade	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM PAINEL SOLAR ; Poste de Iluminação Pública com Painel Solar com sistema my sense inclusas; Mínimo de 50 watts (LED) com mínimo de 81 pontos de iluminação de LED; Painel solar: Silício Mono cristalino 6V (3,2KWP); Bateria: mínimo de 12,4 Ah; Material: ABS/Alumínio blindado; Altura do poste: superior a 6 metros em aço galvanizado e pronto para instalação; Off-Grid; Tempo carregamento: máximo de 8 horas; Autonomia - mínimo de 8 horas; Funcionalidade: 12 horas; Segurança: IP 65; Espaço iluminado - mínimo de 100m²; Sensor de presença; Manter desempenho de potência de no mínimo 6 dias nublados; Controle de iluminação por sensor de movimento; Garantia de 1 ano.	UN	150	3.450,00	517.500,00

Solicitamos esclarecer melhor o termo de referência, pois não é possível avaliar o descritivo do termo de referência com o objeto da presente licitação.



Questionamos assim:

1. Poste de iluminação pública de aço galvanizado com altura superior a 6 metros, para uma área de no mínimo 100m², está correto esta altura? Haja visto que esta altura não irá cobrir a área mínima solicitada.
2. Qual a especificação do poste, para suportar o peso e a carga dos equipamentos acessórios? Qual a referência do poste?
3. Qual a especificação técnica do painel solar de silício mono cristalino 6V para 3,2 KWP ?
4. Qual a referência do Painel solar que ora está sendo objeto desta licitação?
5. A Luminária LED irá contemplar o conjunto?
6. Em caso afirmativo da questão anterior, favor repassar a especificação técnica da Luminária e sua referência?
7. Qual a finalidade de instar um sensor de presença no conjunto? Não seria a aplicação de um rele foto eletrônico para o seu acionamento?
8. A Bateria de 12.4 Ah, será instalada no poste ou no piso? Será necessário compartimento especial para abrigar a bateria?
9. Existe um projeto do conjunto de poste e painel solar para ser fornecido?
10. Qual a previsão da eventual aquisição dos 150 postes com relação a entregas, será em lotes? Ou distribuídas mensalmente ao longo dos 12 meses?

Sendo o que temos para o momento desde já agradecemos a vossa atenção e ficamos no aguardo da resposta em impresso próprio desta Comissão.

Contato poderá ser encaminhado para:

ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI.

Telefone: PABX (43) 3513-1200 FAX: (0xx43) 3528-1563

E-Mail: engeluz@engeluz.com.br

Atenção de: Rivail Genar Feliciano

Atenciosamente.

Engeluz Iluminação e Eletricidade Eireli.

Rivail Genar Feliciano
Gerencia Administrativa

85.489.078/0001-74

**ENGELUZ - Iluminação e
Eletricidade Eireli**

Rod. Parigot de Souza KM 254
Dist. Industrial CEP 84.950-000

Wenceslau Braz - PR

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO 06/2019

De : Rivail <rivail.feliciano@engeluz.com.br>

Seg, 04 de mar de 2019 17:54

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO 06/2019

 2 anexos

Para : ouvidoria@pmsjivai.pr.gov.br, licitacao@pmsjivai.pr.gov.br,
compras@pmsjivai.pr.gov.br

Cc : fernando lima <fernando.lima@engeluz.com.br>

À

Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí
At. Sr. Pregoeiro Welber Roberto Mineli

Boa tarde

Segue em anexo nosso pedido de esclarecimento ao Edital Pregão Presencial
006/2019

Atenciosamente

Rivail Genar Feliciano

Gerencia Administrativa

Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda.

(43) 3513-1200 – (43) 9 9923-4607 – (41) 9 9941-9132

engeluz@engeluz.com.br



image001.jpg
4 KB



Pedido de Esclarecimento PP 06.2019_poste_solar.pdf
239 KB
