

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Imbituva
 OBRA: Imbituva
 LOCAL: Rua João Freire Filho, 105

SONDAGEM À PERCUSSÃO **SP 06**

INÍCIO: 21/08/2017 TÉRMINO: 21/08/2017
 COTA: 880,00 COORD. N: 7210019,00 E: 539885,00

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO SPT		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm REVESTIMENTO: 2.00 m		
							0,20	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
	1,00	3/15 3/15 3/15	6	6		00		CAMDA VEGETAL		
	2,00	2/15 3/15 4/15	5	7		01				
	3,00	5/15 3/15 2/15	8	5		02				
	4,00	2/15 2/15 2/15	4	4		03				
	5,00	3/15 2/15 3/15	5	5		04	5,63			
	6,00	7/15 8/15 10/15	15	18		05				
	7,00	10/15 8/15 10/15	18	18		06				
	8,00	7/15 7/15 16/15	14	23		07				
	9,00	10/15 12/15 17/15	22	29		08				
	10,00	15/15 15/15 16/15	30	31		09				
	11,00	17/15 18/15 20/15	35	38		10				
	12,00	18/15 18/15 18/15	36	36		11				
	13,00	15/15 13/15 17/15	28	30		12				
	14,00	16/15 13/15 13/15	29	26		13				
	15,00	15/15 17/15 16/15	32	33			15,45			15,45
	16,00							LIMITE DA SONDAGEM		
	17,00							NOTA: Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.		
	18,00									
	19,00									
	20,00									

OBS.:
 Não foi encontrado N.A - furo "roubou" água.

N.A. = NÃO FOI ENCONTRADO EM 21/08/2017

CA

LEGENDAS:

30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA REVESTIMENTO

DATA: 24/08/2017	TRABALHO Nº: 	FOLHA: 01	 Homero Halila Pereira
ESCALA: 1/100	DESENHISTA: Janaina	SONDADOR: Carlos	