



**BLL COMPRAS**

## Esclarecimentos - Processo 032/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

### Requerimento

Criado em

Texto

1- Do Braço de Iluminação Pública: Em análise as características exigidas dos braços para iluminação pública desta-se que há uma desarrazoabilidade na descrição do referido item, ao passo que solicita braço tipo BR-2 com três (03) metros e 60,3mm de diâmetro. Todavia, a luminária que será encaixada nestes braços, possuem encaixe padrão de 48 a 60,3 mm conforme Portaria n°20 do INMETRO. Assim, verifica-se que o braço tipo BR 2 é homologado pela COPEL com diâmetro de 46 a 49 mm que é o comumente utilizado nestes casos. Se não bastasse só isso, ao considerar o valor máximo do item do edital, mostra-se plenamente impraticável se considerar o braço BR3 ou BR2 com 60,3mm. Por esta razão, requer-se esclarecimento acerca da aceitabilidade do braço BR2 com 3 metros e 49mm conforme NTC 813951/53 da COPEL?

### Resposta

Criado em

Texto

---

WELTON ADEMIR FERREIRA  
IVAÍ-PR - 15/02/2021

Gerado em: 15/02/2021 16:09:18