



VIA DE ACESSO

Portão
Resistência ao solo de 25 ton.
distribuídos em dois eixos
Atura livre mínima de 4,5m
Largura de 5m

Resistência ao solo de 25 ton.
distribuídos em dois eixos
Atura livre mínima de 4,5m
Largura de 5m

Portão
500

RUA ENGENHEIRO SAPORSKI

RUA TIMÓTEO KORELO

Resistência ao solo de 25 ton.
distribuídos em dois eixos
Atura livre mínima de 4,5m
Largura de 5m

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO / LOCALIZAÇÃO

Escala 1 : 1.000

| HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIO | | |
|--|--|-------------------|
| Data | Discriminação da Atualização/Substituição | n. do PSCIP |
| | | |
| Obra/Endereço: CENTRO DE EVENTOS DE IVAÍ Rua Timóteo Korelo, nº 1.177, Centro - Ivaí PR | | |
| Área: 14.859,12 m² | Ocupação: | PARA USO DO CBMPR |
| Prancha: 02/06 | Conteúdo da Prancha: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO/LOCALIZAÇÃO | |
| Proprietário: Prefeitura Municipal de Ivaí - CNPJ 75.175.918/0001-33 | | |
| Escala: INDICADA | Responsável Técnico: JULIANE MACHADO RUARO KUHN - CREA-PR 83.329/D | Data: JULHO 2019 |