
Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento - PE 63/2020

De : Prefeitura de Ubiratã - Divisão de Compras
<compras@ubirata.pr.gov.br>

Qua, 17 de jun de 2020 14:16

2 anexos

Assunto : Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento - PE 63/2020

Para : licitacao@ubirata.pr.gov.br

Renan,

Pelo que pesquisamos o **ITEM 3 (LOTE 1) é referente ao extintor de 6kg de capacidade extintora 4A:40-B:C**

Att,
Eliane

From: licitacao@ubirata.pr.gov.br

Sent: Wednesday, June 17, 2020 1:30 PM

To: Rubem

Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento - PE 63/2020

Meninas, chegou este questionamento da licitação dos extintores. Precisamos que seja verificado.

Acredito que o produto seja de 6 kg, mas preciso de confirmação.

Obrigado,

Renan

De: bruno@licitatriangulo.com.br

Para: "licitacao@ubirata.pr.gov.br" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>

Cc: vendas@terencioextintores.com.br, gilmar@licitatriangulo.com.br

Enviadas: Quarta-feira, 17 de junho de 2020 12:44:31

Assunto: Pedido de Esclarecimento - PE 63/2020

Prezado Pregoeiro, boa tarde!

Ref.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 4905/2020

ITEM 3 – LOTE 1:

Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco, classe ABC, carga nominal de 6kg, capacidade extintora 2A:20-B:C, fabricado de acordo com NBR 10721 e demais normas regulamentadoras sendo: cilindro novo completo de primeiro uso e carregado, pintado externamente na cor vermelha, contendo: mangueira, válvula de descarga, indicador de pressão, lacre e demais peças pertencentes a este. Deverão estar impressos quadro de instruções, selos de

garantia e do INMETRO. Incluso suporte de parede para extintor modelo universal tipo L. (*Código no Compras Governamentais:150240*).

O Extintor de 6kg de capacidade extintora 2A:20-B:C já não existe mais.
Esta capacidade extintora (2A:20-B:C) atualmente é o de 4kg.
O de 6kg é, na realidade, o de capacidade extintora 4A:40-B:C.

Portanto, o referido ITEM 3 (LOTE 1) é referente ao extintor de 6kg de capacidade extintora 4A:40-B:C? Ou seria extintor de 4kg de capacidade extintora 2A:20-B:C?

Aguardo resposta deste esclarecimento e desde já agradeço,



BRUNO REBELLO

(34) 3305.9223 | (34) 99894.5533

www.licitatriangulo.com.br |  

Rua São Francisco Xavier, nº 915

B. Tubalina, Uberlândia/MG



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

--

Atenciosamente,
Divisão de Licitação
Tel: (44) 3543-8019



BRUNO REBELLO
(34) 3305.9223 | (34) 99894.5533
www.licitatriangulo.com.br |  
Rua São Francisco Xavier, nº 915
B. Tubalina, Uberlândia/MG

image001.png

27 KB



ewewe.jpg

27 KB

Re: Pedido de Esclarecimento - PE 63/2020

De : licitacao@ubirata.pr.gov.br

Qua, 17 de jun de 2020 14:30

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - PE 63/2020

📎 2 anexos

Para : bruno <bruno@licitatriangulo.com.br>

Prezado Bruno.

Repassei seu questionamento à unidade demandante, a qual informou que o produto constante no item 06 refere-se ao extintor de 6kg, 40A:40-B:C.

Será promovida a correção e a republicação do edital.

Agradeço e me coloco à disposição.

Atenciosamente,

Renan.

De: "bruno" <bruno@licitatriangulo.com.br>

Para: "licitacao@ubirata.pr.gov.br" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>

Cc: vendas@terencioextintores.com.br, gilmar@licitatriangulo.com.br

Enviadas: Quarta-feira, 17 de junho de 2020 12:44:31

Assunto: Pedido de Esclarecimento - PE 63/2020

Prezado Pregoeiro, boa tarde!

Ref.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 4905/2020

ITEM 3 – LOTE 1:

Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco, classe ABC, carga nominal de 6kg, capacidade extintora 2A:20-B:C, fabricado de acordo com NBR 10721 e demais normas regulamentadoras sendo: cilindro novo completo de primeiro uso e carregado, pintado externamente na cor vermelha, contendo: mangueira, válvula de descarga, indicador de pressão, lacre e demais peças pertencentes a este. Deverão estar impressos quadro de instruções, selos de garantia e do INMETRO. Incluso suporte de parede para extintor modelo universal tipo L. (*Código no Compras Governamentais: 150240*).

O Extintor de 6kg de capacidade extintora 2A:20-B:C já não existe mais.

Esta capacidade extintora (2A:20-B:C) atualmente é o de 4kg.

O de 6kg é, na realidade, o de capacidade extintora 4A:40-B:C.

Portanto, o referido ITEM 3 (LOTE 1) é referente ao extintor de 6kg de capacidade extintora 4A:40-B:C? Ou seria extintor de 4kg de capacidade extintora 2A:20-B:C?

Aguardo resposta deste esclarecimento e desde já agradeço,



BRUNO REBELLO

(34) 3305.9223 | (34) 99894.5533

www.licitatriangulo.com.br |  

Rua São Francisco Xavier, nº 915

B. Tubalina, Uberlândia/MG



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

--

Atenciosamente,
Divisão de Licitação
Tel: (44) 3543-8019



BRUNO REBELLO
(34) 3305.9223 | (34) 99894.5533
www.licitatriangulo.com.br |  
Rua São Francisco Xavier, nº 915
B. Tubalina, Uberlândia/MG

image001.png
27 KB

ewewe.jpg
27 KB