

DETALHES DA CARGA INSTALADA - DCI
 FAX: 0800 643 4222 ATENDIMENTO: 0800 51 00 116

PROTOCOLO - 20163921044078

DATA

19/05/2018

Contato: Juarez

Tel: (44) 9.9155-9856

Local: Rodovia PR-554 - Lote N.º 126-B - São Jorge do Ivaí

FOLHA 01/01

MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ

Item	Quantidade	Descrição e aplicação da carga	Unitário (kW)	Unitário (CV)	Tipo	Fases	Volts	Amperes	rpm	Nº polos	F.P.	kVA	kW	kVar
1	3	Freezer	0,50	0	-	2	220	6,82	-	-	0,92	1,63	1,50	0,64
2	2	Motor 30 CV	22,00	30	-	2	220	200,00	-	-	0,92	47,83	44,00	18,74
3	3	Motor 40CV	29,00	40	-	2	220	395,45	-	-	0,92	94,57	87,00	37,06
4	60	Luminária Palco	0,15	0	-	1	127	70,87	-	-	1	9,00	9,00	0,00
5	3	Geladeira	0,30	0	-	1	127	7,09	-	-	0,98	0,92	0,90	0,18
6	2	Forno Microondas	1,00	0	-	1	127	15,75	-	-	1	2,00	2,00	0,00
7	8	Refletores Externos	1,60	0	-	2	220	58,18	-	-	0,97	13,20	12,80	3,21
8	6	Refletores Arena	3,00	0	-	2	220	81,82	-	-	0,92	19,57	18,00	7,67
9	4	Air condicionado 12000BTU	1,50	0	-	2	220	27,27	-	-	0,85	7,06	6,00	3,72
10	3	Chuveiros	5,50	0	-	2	220	75,00	-	-	1	16,50	16,50	0,00
TOTAL											0,93	212,26	197,7	71,22

A - Existe Geração Própria? SIM () NÃO (x) *** Há previsão de Geração Própria? NÃO (x) SIM () Data: ____/____/____

B - Há previsão de aumento de carga? NÃO (x) SIM () data: ____/____/____ Acréscimo de carga previsto: ____ kVA

C - Regime de Trabalho: DIÁRIO: Diurno: horas Noturno: horas ***** ANUAL: Permanente (x) Sazonal ()

D - Em condições de máxima carga provável, quais equipamentos estão aparelhos funcionando simultaneamente? ITENS 9

E - Entre os equipamentos e/ou aparelhos listados, quais itens são considerados "RESERVA"?

F - Outras informações:

G - Principal atividade desenvolvida na unidade consumidora: PARQUE EXPOSIÇÃO RODEIO

RESPONSABILIDADE POR ESTAS INFORMAÇÕES

Responsável pela execução das instalações:

Leiriz Zepherino

RG: 595511 Ass:

Responsável pela unidade consumidora:

André Luiz Boaro

RG: 089.151.789.30 Ass:

LUIZ ZEPHERINO
 CREA-PR 4938-D

VALORES ESTIMADOS

	CARGA INSTALADA	CARGA REDUZIDA	DEMANDA DECLARADA	kW	cos ϕ
				197,70	93%
				100,00	93%