



VIA DE ACESSO

RUA TIMÓTEO KORELO

RUA ENGENHEIRO SAPORSKI

Resistência ao solo de 25 ton.
distribuídos em dois eixos
Atura livre mínima de 4,5m
Largura de 5m

Resistência ao solo de 25 ton.
distribuídos em dois eixos
Atura livre mínima de 4,5m
Largura de 5m

Resistência ao solo de 25 ton.
distribuídos em dois eixos
Atura livre mínima de 4,5m
Largura de 5m

| LEGENDA | | | |
|---------|--|--|------------------------|
| | Acesso de viatura na edificação ou área de risco | | Registro de Recalque |
| | Risco Elétrico | | Hidrante |
| | Entrada Bombeiros | | Reserva de Incêndio |
| | Escada c/ resistência 90 min | | Central de GLP - 3 P45 |

| IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------|
| Pavimento ou Setor | Ocupação | Divisão | C.J (MJ/m²) | Nº de Pavimentos | Pé direito (m) | Área (m²) |
| TÉRREO | CENTRO DE EVENTOS | F-11 | 600 | 01 | 6,00 | 11.648,14 |
| TÉRREO | LOCAIS PARA REFEIÇÕES | F-8 | 300 | 01 | 6,00 | 2.282,41 |
| TÉRREO | PALCO E ARQUIBANCADA | F-11 | 600 | 01 | 6,00 | 845,87 |
| TÉRREO | PORTARIA | D-1 | 700 | 01 | 6,00 | 82,70 |

Altura Tipo I Risco RM Central GLP Sim Área existente Área Total 14.859,12 m²

| MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros | <input checked="" type="checkbox"/> Detecção de Incêndio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Separação entre edificações | <input checked="" type="checkbox"/> Alarme de Incêndio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações | <input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de Emergência |
| <input checked="" type="checkbox"/> Compartimentação Horizontal | <input checked="" type="checkbox"/> Extintores de Incêndio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Controle de material de acabamento e revestimento | <input checked="" type="checkbox"/> Hidrantes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência | <input type="checkbox"/> Controle de Fumaça |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plano de Emergência | <input type="checkbox"/> Resfriamento |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brigada de Incêndio | <input type="checkbox"/> Espuma |
| <input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência | <input type="checkbox"/> Sistema fixo de gases limpo |
| Reservatórios | Inferior 20 m² Superior 20 m² RTI 12 m² SPK <input type="text"/> |

| HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIO | | |
|--|---|-------------|
| Data | Discriminação da Atualização/Substituição | n. do PSCIP |
| | | |

Obra/Endereço: CENTRO DE EVENTOS DE IVAÍ
Rua Timóteo Korelo, nº 1.177, Centro - Ivaí PR

Área: 14.859,12 m² Ocupação: Local de Reunião de Público (F-11)

Prancha: 01/06 Conteúdo da Prancha: PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO QUADRO DE ESTATÍSTICA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ivaí - CNPJ 75.175.918/0001-33

Escala: INDICADA Responsável Técnico: JULIANE MACHADO RUARO KUHN - CREA-PR 83.329/D

Data: JULHO 2019

PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO
Escala 1 : 1.000