



VIA DE ACESSO

Portão
Resistência ao solo de 25 ton.
distribuídos em dois eixos
Atura livre mínima de 4,5m
Largura de 5m

Resistência ao solo de 25 ton.
distribuídos em dois eixos
Atura livre mínima de 4,5m
Largura de 5m

Portão
500

RUA ENGENHEIRO SAPORSKI

RUA TIMÓTEO KORELO

Resistência ao solo de 25 ton.
distribuídos em dois eixos
Atura livre mínima de 4,5m
Largura de 5m

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO / LOCALIZAÇÃO

Escala 1 : 1.000

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIO

Data	Discriminação da Atualização/Substituição	n. do PSCIP

Obra/Endereço: CENTRO DE EVENTOS DE IVAÍ
Rua Timóteo Korelo, nº 1.177, Centro - Ivai PR

Área: 14.859,12 m² Ocupação: PARA USO DO CBMPR

Prancha: 02/06 Conteúdo da Prancha: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ivai - CNPJ 75.175.918/0001-33

Escala: INDICADA Responsável Técnico: JULIANE MACHADO RUARO KUHN - CREA-PR 83.329/D Data: JULHO 2019