

Assunto: Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO Nº50/2020
De: Licitação <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: 19/05/2020 13:30
Para: Soneres Projetos 2 <projetos2@soneres.com.br>

Boa tarde, sobre o esclarecimento do pregão eletrônico nº50/2020, processo licitatório nº4867/2020, informamos que o fluxo luminoso mínimo é de 16.500 lm

Em 19/05/2020 11:19, Soneres Projetos 2 escreveu:

Bom dia,
Gostaria de um esclarecimento sobre o pregão eletrônico nº50/2020, processo licitatório nº4867/2020. O item 15 – Conjunto de luminária e poste consta que a potência máxima é de 150W e a eficiência mínima é de 110lm/w, mas precisamos saber o é o fluxo luminoso (lm) mínimo exigido. Não encontramos essa informação de quantos lumens deve ter no mínimo a luminária em nenhuma parte do edital.


Fico no aguardo do esclarecimento.
Atenciosamente,

Amanda Tibério
Dep. Projetos

Tel: +55 (19) 3478-6661
projetos2@soneres.com.br

soneres
led by dreams.

geral@soneres.com.br | www.soner.es.com.br
Tel: +55 (19) 3478.6661
Rua do Soldador, 170 | Jardim Werner Plaas
Cep: 13478-723
Americana, São Paulo



AVISO DE CONFIDENCIALIDADE | Este e-mail e quaisquer ficheiros informáticos com ele transmitidos são confidenciais. Caso tenha recebido este e-mail indevidamente, queira informar-nos de imediato através de telefone, fax ou email e proceder à destruição da mensagem. Não deverá fazer qualquer cópia desta mensagem, utilizá-la para qualquer fim ou transmitir o seu conteúdo a terceiros. Obrigado.

Avast logo

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com