



notas:

\* O autor do projeto e o responsável técnico são responsáveis, civil e administrativamente por todas as informações prestadas no presente projeto, bem como pelo atendimento das especificações constantes do código de prevenção de incêndios do corpo de bombeiros da polícia militar do parana e normas brasileiras vigentes, sujeitando-se às sanções legais decorrentes de eventuais prejuízos a terceiros.\*

SINALIZACAO PARA PISOS ABAIXO DOS EXTINTORES OBRIGATORIA EM BARRACONES, RESIDÊNCIAS, HOSDARIAS E INSTALACOES COMERCIAIS, ONDE HAJA NATURAL POSSIBILIDADE DE OBSTRUCAO DO EQUIPAMENTO

## PLANO DE SEGURANÇA SIMPLIFICADO PSS

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO	NPT 10	<input checked="" type="checkbox"/> ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	NPT 18
<input checked="" type="checkbox"/>	SADAS DE EMERGÊNCIA	NPT 11	<input checked="" type="checkbox"/> SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	NPT 20
<input checked="" type="checkbox"/>	EXTINTORES DE INCÊNDIO	NPT 21		

## PROTEÇÃO POR EXTINTORES

EXTINTORES						
	C02	PQS	AP	PÓ ABC		
QUANTIDADE				1 UNIDADES		
kg				4 KG		
CAPACIDADE EXTINTORA				2A20BC		
TOTAL DE EXTINTORES :				1 : UMUNIDADES		

## CENTRAL DE GLP

RECIPIENTES	QUANTIDADE	
P-13		
P-45		
P-190		
QUANTIDADE TOTAL (KG)		

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO PSS

Data		Nº do PSCII

## VESTIÁRIO

Obra/Endereço  
QUADRA Nº03  
CENTRO ARAPUNA-PR

ÁREA:	Ocupação:	PARA USO DO CBMPR
102,96	E-4	

PRANCHA	CONTEÚDO DE PRANCHA
	PLANO DE SEGURANÇA SIMPLIFICADO

ÚNICA	PLANO DE SEGURANÇA SIMPLIFICADO
-------	---------------------------------

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA  
RUA JOSE GOMES DE ARAUJO, 90

ESCALA:	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA:
INDICADA	ANTONIO MARCELO DA SILVA E SILVEIRA CRM: 06.14.2000	01/12/2016