AVALIAÇÃO DE AMOSTRA – PREGÃO 073/2016.

Conforme solicitado em Ata na Sessão do dia 15/08/2016, segue o Resultado da avaliação de amostra apresentada:

Item solicitado amostra: Réle 220V, sistema eletromagnético; acende apaga lâmpadas em função da variação da iluminância; corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries, pinos de contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, frequência 50/60hz, potência 1000W(carga resistiva)- 1200VA 127V; 18000VA 220V; temperatura de operação de -5°C a +50° C; consumo máximo de 1,7W.

1 - WLUX COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

Amostra apresentada: RTF 82 Stileletrônica – Amostra REPROVADA, por não atender ao Edital por ser fotoelétrico térmico, sendo que o edital pediu eletromagnético.

2 – JH DA SILVA PEREIRA & CIA LTDA ME:

Não apresentou amostra.

Imbituva/PR, 24 de Agosto de 2016.

Amilton Tiago de Souza

Pregoeiro

Sandro Cleone Ribeiro Borges

Dep. Iluminação Publica