



PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA

NOTA:
LUMINÁRIAS INSTALADAS:
- 01 LM03-150 WATTS VAPOR DE SÓDIO, COM PERDAS NO REATOR DE 17 WATTS.

LEGENDA			
D-150 daN / 9m	B-600 daN / 10,5m	TRANSFORMADOR	LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 150W PROJETADA
D-150 daN / 10,5m	B-600 daN / 12m	POSTE QUADRADO	A FASE A
D-200 daN / 10,5m	B-800 daN / 9m	ATERRAMENTO DE REDE	B FASE B
D-200 daN / 11m	E-100 daN / 10m	BASE CONCRETADA	C FASE C
D-200 daN / 12m	B-1,5/1000 daN / 9m	ESCORADO POSTE	
D-300 daN / 9m	B-1,5/1000 daN / 10,5m	REDE ELÉTRICA ALTA	
D-300 daN / 10,5m	B-1,5/1000 daN / 12m	REDE ELÉTRICA BAIXA	
D-300 daN / 12m	B-1,5/1000 daN / 13,5m	CHAVE FUSIVEL	
D-500 daN / 10,5m	B-2/1000 daN / 10,5m	ESTAI POSTE A POSTE	
D-500 daN / 11m	B-3/1500 daN / 10,5m	ABERTURA DE CIRCUITO	
D-500 daN / 12m	B-600 daN / 13,5m	PARA RAIOS	
D-600 daN / 9m	POSTE ESPECIAL	CAVA PROFUNDA	

VILA MONTE CASTELO

TRAVESSA ALVORADA

* Fontes dos dados da Rede Elétrica e Cartográfica - COPEL Distribuição S/A

 AV. DUQUE DE CAXIAS, 1980-SALA 404 43-3322-5199 - LONDRINA - PR	LOCAL: RDU - IVAIPORÁ		OSE: 45987
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÁ		ODI:
PROJETO: P2018049	OBRA: AMPLIAÇÃO DE REDE BAIXA TENSÃO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.		ODD:
PROJETISTA: Diogo - 248376	DATA: 10/01/2019	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ODS:
FISCAL:	DATA: 10/01/2019		<input type="checkbox"/> SOLICITAR ALINHAMENTO
CADASTRO:	ESCALA: 1:1.000		<input type="checkbox"/> AVISAR:
EMPREITEIRA:	REF:	NORIVAL BATISTA OLIVEIRA JR CREA: PR-90275/D	
	FOLHA: ÚNICA		