



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone (44) 3231-1222

e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br

CNPJ 76.282.698/0001-47

2º TERMO DE RET-RATIFICAÇÃO

Pregão (Presencial) n° 08/2022

Registro de Preços n° 01/2022

P.A. n° 012/2022

Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de Ar Condicionado, para atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município.**

O Município de Itambé, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Pregoeiro Oficial, Sr. LUÍS CEZAR CONTRERAS, designado por força da Portaria n.º 30/2022, com fulcro na legislação vigente e pertinente à matéria, em especial, na LF 10.520/2002 c/c LF 8.666/1993, ainda, com amparo no princípio da autotutela (SÚMULA 473 do STF);

RESOLVE:

1. Retificar os itens "3 e 5" do Lote 01 e item "8" do Lote 2 do Edital em epígrafe, o qual passará a vigor com a seguinte redação:

EDITAL	
Item	Especificação
3	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS SPLIT- FRIO. Modelo HIGH WALL 24.000 btus. Cor branco, classificação energética mínima: CLASSE B, filtro de ar antibacteriano, vazão de ar no mínimo 980m³/h, fluido refrigerante ecológico R-22 Consumo máximo 2200w, controle remoto digital, funções sleep e swing, voltagem 220, manual em português, garantia de 1 (um) ano. Selo de Inmetro
5	AR CONDICIONADO FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO, 58.000 BTUS - FRIO. Ar, classificação energética mínima: CLASSE B , controle de remoto, temperatura eletrônica sleep/timer, baixo nível de ruído, Ciclo: Frio Gás Refrigerante: R-410AVoltagem (V):220 Vazão de Ar máxima (m³/H):2295 Regula velocidade do ar: SIM Swing: SIM, Potência Elétrica Consumida máxima 5610, Tipo do Condensador Vertical ou Horizontal, Tipo de tecnologia do compressor Rotativo manual em português um ano de garantia. Selo de Inmetro
8	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS SPLIT- FRIO. Modelo HIGH WALL 24.000 btus. Cor branco, classificação energética mínima: CLASSE B, filtro de ar antibacteriano, vazão de ar no mínimo 980m³/h, fluido refrigerante ecológico R-22 Consumo máximo 2200w, controle remoto digital, funções sleep e swing, voltagem 220, manual em português, garantia de 1 (um) ano. Selo de Inmetro

RET-RATIFICAÇÃO	
Item	Especificação
3	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS SPLIT- FRIO. Modelo HIGH WALL 24.000 btus. Cor branco, classificação energética mínima: CLASSE B, filtro de ar antibacteriano, vazão de ar no mínimo 980m³/h, Fluido refrigerante ecológico R-410A . Consumo máximo 2200w, controle remoto digital, funções sleep e swing, voltagem 220, manual em português, garantia de 1 (um) ano. Selo de Inmetro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone (44) 3231-1222

e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br

CNPJ 76.282.698/0001-47

5	AR CONDICIONADO FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO, 58.000 BTUS - FRIO. Ar, classificação energética mínima: CLASSE C , controle de remoto, temperatura eletrônica sleep/timer, baixo nível de ruído, Ciclo: Frio Gás Refrigerante: R-410A Voltagem (V):220 Vazão de Ar máxima (m ³ /H):2295 Regula velocidade do ar: SIM Swing: SIM, Potência Elétrica Consumida máxima 5610, Tipo do Condensador Vertical ou Horizontal, Tipo de tecnologia do compressor Rotativo manual em português um ano de garantia. Selo de Inmetro
8	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS SPLIT- FRIO. Modelo HIGH WALL 24.000 btus. Cor branco, classificação energética mínima: CLASSE B, filtro de ar antibacteriano, vazão de ar no mínimo 980m ³ /h, Fluido refrigerante ecológico R-410A . Consumo máximo 2200w, controle remoto digital, funções sleep e swing, voltagem 220, manual em português, garantia de 1 (um) ano. Selo de Inmetro

2. Retificar a data de recebimento, abertura e julgamento do certame em tela, para as **8h30min do dia 20/04/2022**.

3. As demais previsões editalícias não alcançadas pelo presente ato restam Ratificadas.

Itambé, Estado do Paraná, aos 31/03/2022.

Luís Cezar Contreras
Pregoeiro Oficial