

PROPOSTA
(modelo)

A
Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

1 - Declaramos estar ciente de todo conteúdo do edital deste certame;

2 - Declaramos ainda que nossa empresa não está impedida de negociar com os órgãos do Governo em nenhuma de suas esferas;

CUBICULO METÁLICO BLINDADO PARA MÉDIA TENSÃO:

Uso ao tempo, ip42, isolamento 17,5KV, construído conforme normas ABNT, em chapa galvanizada #14/12 GSG, pintura epóxi pó, cor Munsel 6.5N, ensaios de rotina, equipado com:

- Cobertura em chapa galvanizada #16 GSG, com abas de 30cm (100cm sobre medição Copel);
- Base soleira de 100mm de altura, em chapa galvanizada 11GSG;
- Escotilhas de alívio de pressão por arco voltaico;
- Telas de proteção em todas as portas;
- Placas de aviso de perigo;
- Barramento/cordoalha de cobre nu para aterramento;
- Barramento de cobre pintado, com isoladores para as fases;
- Resistências de desumidificação acionadas para termostato;
- Iluminação interna dos módulos, com acendimento nas portas.

MÓDULO 1 – ENTRADA/MEDIÇÃO COPEL DE 2000X1200X1400 mm

- 04 terminais mufla 15KV, internas;
- 03 Para raios poliméricos classe 15KV, 5KA, Balestra;
- 01 Conjunto de suportes p/ equipamentos de medição da Copel;
- 01 Caixa de medição “Em” com suporte articulável p/leitora.

MÓDULO 2 – SECCION. GERAL: DE 2000 x 800 x 1400 mm, (AxLxP)

- 01 Chave secc. 15KV/400 A, abertura sob carga, com mola, bloqueio KIRK e aterramento na posição aberta, Moram.

MÓDULO 3 – PROTEÇÃO GERAL DE 2000 x 1200 x 1400mm

- 01 Disjuntor tripolar a vácuo 17,5KV, 16KA, 630 A, versão fixa, com motorização, bobinas de fechamento e abertura e bloqueio KIRK, ref. Evolis, Schneider;
- 01 TP em epóxi, 1000VA, primário 13.8KV, secund. 115V, ref. HTE ou equivalente;
- 03 TCs 15KV, epóxi, relação X/5 A, 10B50, ref. Instrumenti;
- 01 Rele de proteção funções 50/51-50/51N, 74 + watchdog, ref. URPE 7104T (Pextron) ou Equivalente, em caixa metálica, incluindo chave de fabricação, fonte capacitiva, botoeiras, sinaleiros e demais acessórios;
- 04 Terminais mufla 15KV, internas.

Obs: O Cubículo devera ser Aprovado pela COPEL.

O Valor Máximo é de R\$ 145.666,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais).

Valor de R\$.....

Validade da Proposta:

Forma de Pagamento:

Garantia:

Data:

Assinatura c/ carimbo da empresa