


PLANTA DE RISCO
SEM ESCALA

LEGENDA

-  VIATURA DOS BOMBEIROS
-  ENTRADA PARA O CB
-  RISCO ELÉTRICO
-  HIDRANTE
-  RESERVA DE INCÊNDIO
-  REGISTRO DE RECALQUE
-  HIDRANTE URBANO
-  AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
-  CENTRAL DE ALARME
-  BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
-  ACIONADOR MANUAL DO S. DE ALARME

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou setor	Ocupação	C.J. (m²/m²)	Nº de pav.	Pé direito (m)	Área (m²)
BARRACÃO	Indústria – Processamento de fco	> 1200	01	6,00	1.143,15 m²
ADMINISTRAÇÃO	Serviço profissional	< 700	01	1,00	133,03 m²

Altura Baixa Risco Elevado Área barracão 1.143,15 m² Área Total 1.276,18 m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

☒ Acesso de viaturas do corpo de bombeiros	☒ Iluminação de emergência
☒ Separação entre edificações	☒ Alarme de incêndio
☒ Segurança estrutural nas edificações	☒ Sinalização de emergência
☒ Compartimentação horizontal	☒ Extintores de incêndio
☒ Controle de material de acabamento	☒ Hidrantes
☒ Saída de emergência	☒ Sistema fixo de gases
☒ Brigada de incêndio	☐ Detecção de incêndio
☐ Controle de fumaça	☐ Chuveiros automáticos
☒ Plano de emergência	Central de G.L.P. ☐ Sim ☒ Não
Acionamento Do Conjunto Motobomba ☒ Automático ☐ Manual	☐ Fluxostato ☐ Pressostato

Reservatórios(m³) Interno 0,00 Uso exclusivo hidrantes (RTI) 32,00m³

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES/SUBSTITUIÇÃO DO PSCP

Data	DISCRIMINAÇÃO	Nº PSCP

Obra/Enderço Aterro Sanitário Municipal

LOTE 48-A – GLEBA MASSAPÉ

ASSIS CHATEAUBRIAND – PARANÁ

Área 1.276,18 m² Ocupação I-3 INDUSTRIAIS - PROCESSAMENTO DE LIXO

PARA USO DO CBMPR

Prancha 01
05
Conteúdo da Prancha
PLANTA DE RISCO
QUADRO DE ESTATÍSTICAS

Proprietário
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND

Escala 1/50 Responsável Técnico
Andressa Beatriz Michelin Crea 178435-D/PR.

DATA
ABRIL/2021