

* NOTA: O sistema de iluminação não poderá ter uma autonomia menor que 1h de funcionamento, com uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial. Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de 4 (três) lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio) e 5 (cinco) lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos).

NOTA: No momento da vistoria deverão ser verificadas as seguintes ART ou RRT, de acordo com as medidas de segurança instaladas:

- da instalação ou da manutenção das medidas de prevenção;
- da instalação ou da manutenção dos sistemas de utilização de gases inflamáveis;
- da instalação ou da manutenção do grupo motogerador;
- das instalações elétricas ou da manutenção em sistema de iluminação de emergência à prova de explosão;
- da instalação ou da manutenção do material de acabamento e revestimento quando não for de classe I;
- da instalação ou da manutenção do revestimento dos elementos estruturais protegidos contra o fogo (controle de qualidade);
- da instalação ou da manutenção de vasos sob pressão;
- da instalação ou da manutenção da compartimentação vertical de shaft e de fachada envidraçada ou similar;
- dos sistemas de despoejamento e exaustão para silos e túneis, sistema de abafamento para secadores e mecanismos de alívio de explosão;
- de outros sistemas, quando solicitados pelo vistoriador

LEGENDA		
EQUIPAMENTO	SIMBOLO GRÁFICO	QUANTIDADE
Extintor pó químico BC. 2A-20- B:C		1 unidade
Extintor pó químico BC. 20- B:C		1 unidade
Iluminação de emergência bloco autônomo LED 4 lux		3 unidades
Parede comum		
Saída final da rota de fuga		
Direção do fluxo da rota da fuga		
Placa indicativa de saída à direita ou esquerda		2 unidades
Placa indicativa de saída de emergência		11 unidades
Placa indicativa de saída de emergência		1 unidade
Placa indicativa de extintores		2 unidades



PLANTA BAIXA
ESC.1/50

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO					
IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO					
Pavimento ou setor	Ocupação	C.J (mj/m²)	Nº de pav.	Pé direito (m)	Área (m²)
PAVIMENTO TERREO	Administração pública em geral	< 700	01	3,00	236,49m2
Altura		Térrea	Risco	Moderado	Área do terreno 916,50 m2
					Área Total 236,49 m2
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO					
<input type="checkbox"/> Acesso de viaturas do corpo de bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência				
<input type="checkbox"/> Separação entre edificações	<input type="checkbox"/> Alarme de incêndio				
<input type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergência				
<input type="checkbox"/> Compartimentação horizontal	<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de incêndio				
<input type="checkbox"/> Controle de material de acabamento	<input type="checkbox"/> Hidrantes				
<input checked="" type="checkbox"/> Saída de emergência	<input type="checkbox"/> Sistema fixo de gases				
<input type="checkbox"/> Brigada de incêndio	<input type="checkbox"/> Detecção de incêndio				
<input type="checkbox"/> Controle de fumaça	<input type="checkbox"/> Chuveiros automáticos				
<input type="checkbox"/> Plano de emergência	<input type="checkbox"/> Central de G.L.P. (1ud 13Kg)	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não		
Acionamento Do Conjunto Motobomba		<input type="checkbox"/> Automático	<input type="checkbox"/> Manual	<input type="checkbox"/> Fluxostato	<input type="checkbox"/> Pressostato
Reservatórios(m³)	Interno	0,00	Uso exclusivo hidrantes (RTI)	0,00	
HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP					
Data	DISCRIMINAÇÃO				Nº PSCIP
Obra/Enderço Centro de Referência de Ação Social					
Avenida São Paulo, nº 486, Jardim Progresso					
ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANÁ					
Área	236,49 m²	Ocupação	D-1 Administração pública em geral	PARA USO DO CBMPR	
Prancha	01	Conteúdo da Prancha			
	01	PLANTA BAIXA NOTAS			
Proprietario	MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND				
Escala	1/50	Responsável Técnico	Andressa Beatriz Michelin - Crea 178435-D/PR		DATA
					JANEIRO/2023