


Des.: Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cod. Penal



Lista de Materiais - Eletrodutos			
Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)	Referência de Fabricante
Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15718	Ø25	125,96 m	Tuboline ou equivalente
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo anilacinado, conforme NBR15449	Ø25	51,67 m	Tigre ou equivalente

Lista de Materiais - Componentes			
Descrição do Material	Dimensões	Quantidade e (peças)	Referência Fabricante
Caixa de Embutir			
Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado	4"x2"	7	Tigre linha Tigreflex ou equivalente
Caixa octogonal 4"x4" com fundo móvel com suporte para lâmpa, reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado	4"x4"	1	Tigre linha Tigreflex Reforçado ou equivalente
Caixa octogonal 4"x4" com fundo móvel reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado	4"x4"	10	Tigre linha Tigreflex Reforçado ou equivalente
Interruptores			
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2"	15, 4"x2"	1	Pil Legend ou equivalente
Quadro de Entrada			
Barra de Entrada Individual com Sala Subterrânea		1	
Quadros			
Quadro de Distribuição 121/6 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichama, com barramento de terra e neutro, porta-branco, dimensões 250x344,6x76,7mm	121/6 Disjuntores	1	Tigre ou equivalente
Tomadas			
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T 10A e 1 Tomada 2P+T 20A, postos horizontais, 4"x2"	1x10A + 1x20A 4"x2"	6	Pil Legend ou equivalente

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Unifol. PVC/750V/70°C)						
(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC-...)						
Sugestão de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB...						
FA-2,5mm²	FA-10,0mm²	N-2,5mm²	N-10,0mm²	PE-2,5mm²	PE-10,0mm²	Re-2,5mm²
148,1	28,7	144,9	28,7	146,0	29,7	3,2
						Tipo de Condutor
						Cobre/Unifol. PVC/750V/70°C

PROJETO ELETRICO

FOLHA 01/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA-PR
PROPRIETARIO

1ª FASE - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

OBRA

FIGUEIRA - ESTADO DO PARANÁ
CIDADE
RUA VEREADOR JOÃO MARIA PERUCCI - PARALELA PR 160 - DISTRITO INDUSTRIAL FIGUEIRA-PR
ENDEREÇO

LOCALIZAÇÃO
SITUAÇÃO S/ ESCALA

ART nº: 1720225793680

INFORMAÇÕES DO LOTE

QUADRA.....LOCAL:
LOTE.....
CADASTRAL:
MATRÍCULA:

Preleito Municipal
JOSE CARLOS CONTIERO

Responsável Técnico
FABIA ROBERTA P. ELUTERIO DE OLIVEIRA
Crea SP nº 506.345.854-A/D - Visto Pr nº 145077

ÁREA:

ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 500,00m²

DESENHISTA:
LÁVINA ELUTERIO DE OLIVEIRA

Data:
08/02/2023