

## CMEI JULI AWANDERLEY - Lista de Materiais

### Condutores dos Circuitos (Isolamento PVC - 450V/750V - Flexível)

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
1	2,5 mm <sup>2</sup> preto	m	195,00
2	25 mm <sup>2</sup> preto	m	40,00
3	4 mm <sup>2</sup> preto	m	209,00
4	35 mm <sup>2</sup> (ramal de entrada)	m	80,00

### Condutores Terra (Isolamento PVC - 450V/750V - Flexível)

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
1	2,5 mm <sup>2</sup> verde	m	37,00
2	25 mm <sup>2</sup> verde	m	6,00
3	4 mm <sup>2</sup> verde	m	45,00

### Eletrodutos

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
1	Eletroduto de PVC de 1" com luva	m	13,00
2	Eletroduto de PVC de 3/4" com luva	m	96,00
3	Eletroduto corrugado de PVC de 1" (ramal de entrada)	m	20,00

### Dispositivos Elétricos Sobrepor

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
1	Tomada para AC 20A 2P+T	unid	4,00
2	Tomada para AC 10A 2P+T	unid	6,00

### Quadro elétrico

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
1	Disjuntor 10A 2P	unid	6,00
2	Disjuntor 16A 2P	unid	4,00
3	Disjuntor 100A 2P	unid	1,00
3	Disjuntor 125A 3P	unid	1,00
4	Quadro elétrico de sobrepor	unid	1,00

### Conduletes

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
1	Condulete de PVC 1"	unid	4,00
2	Condulete de PVC 3/4"	unid	21,00

### Padrão de entrada

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
1	Padrão de entrada trifásico 220V - 125A, (material e instalação)	unid	1,00

Nota: prever miscelâneas para fixação dos tubos