



CIRCUITO N.º	ILUMINAÇÃO				TOMADAS				TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE	PROTEÇÃO
	32w	50w	100w	250w	100w	600w	2500w	5200w	(V)	(VA)	(A)	CORR. NOMINAL
1	02								110	64	0,58	10
2					05				110	500	4,54	10
3							01		220	5.200	23,63	25
TOTAL									220	5.764	26,20	

CARGA TOTAL 5.764w – DEMANDA MÁXIMA 5,76kVA



CIRCUITO	ILUMINAÇÃO				TOMADAS				TENSÃO (V)	POTÊNCIA (VA)	CORRENTE (A)	PROTEÇÃO COR. NOMINAL	
	Nº	3w	5w	100w	250w	100w	600w	2500w					5200w
1	06									110	192	1,74	10
2						10				110	1.000	9,09	10
3									01	220	5.200	23,63	25
DISTRIBUIÇÃO										220	6.392	29,05	50

CARGA TOTAL 6.392w – DEMANDA MÁXIMA 6,39kVA

	TOMADA BAIXA 2P+T 110V POTENCIA 100w A 30cm DO PISO
	TOMADA MÉDIA 2P+T 110V POTENCIA 100w A 120cm DO PISO
	TOMADA MÉDIA 2P+T 220V (TUE) POTENCIA 5200w A 120cm DO PISO
	TOMADA ALTA 2P+T 220V (TUE) POTENCIA 5200w A 2,20cm DO PISO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	LUMINARIA PENDENTE EQUIPADA COM 01 LAMPADA 32W
	INTERRUPTOR SIMPLES OU PARALELO COM ESPELHO 2X4
	FIACA - FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE

ORGÃOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - CIASP

LOCALIZAÇÃO: RUA SANTA CATARINA esq. c/ AV. MÉXICO, QUADRA 02
JARDIM AMÉRICA - ASSIS CHATEAUBRIAND/PR

PROPRIETÁRIO: Município de Assis Chateaubriand CNPJ: 76.208.479/0001-18	PROJETO: Anne Caroline Bello CREA-PR: 168.663/D	EXECUÇÃO:
--	--	--------------------------------------



DESENHO: ANNE B.

DATA: 03/2022

ESCALA: INDICADA

FOLHA:	A2
CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA ELÉTRICA QUADRO DE CARGAS

PRANCHA:
1/1