



DADOS CONDICIONADORES DE AR		
MODELO	40RT480	38AB 480
MARCA	CARRIER	CARRIER
CAPACIDADE NOMINAL	105000 kcal/h	105000 kcal/h
VAZÃO AR	18800m³/h	43000m³/h
VAZÃO AR EXTERNO	6400m³/h	6400m³/h
POTÊNCIA NOMINAL	15kW	35kW
POTÊNCIA MÁXIMA	50kW	50kW
PESO	500kg	500kg
DIMENSÕES	2400x1800x1200mm	2200x1100x1200mm
COMPRESSOR		02xSCROLL
LINHA SUCCÇÃO	1xø1.5/8"+1xø2"	
LINHA LIQUIDO	1xø5/8"+1xø7/8"	
AR EXTERNO	7600m³/h	--
AQUECIMENTO	kW	--
QUANTIDADE	02	02

REFERENCIA DESENHOS:	ARQUIVO	TABELA DE PENAS:
AC-01/04 - PLANTA 1ºBALÇÃO - INSUFLAMENTO	01-1ºBalção-AC	COLOR PEN Nº WIDTH
AC-02/04 - PLANTA PLATÉIA - INSUFLAMENTO/RETORNO	02-Platéia-AC	1 7 0,2
AC-03/04 - PLANTA 1ºBALÇÃO - RETORNO	03-1ºBalçãoRet-AC	2 7 0,18
AC-04/04 - CORTES AA' E BB'	04-Cortes-AC	3 7 1,0
- MEMORIAL DESCRITIVO E DETALHES TÍPICOS		4 7 0,8
		5 7 0,3
		6 7 0,5
		7 7 0,1
		8 8 0,2
		9 8 0,2
		10 1 0,2
		100 3 0,5
		120 120 0,2
		140 4 0,2

REVISÃO	DATA	ATUALIZAÇÃO	DESENHISTA	VISTO
00	12/2002	EMIÇÃO INICIAL	LIGIA	

- LEGENDA**
- DUTO ISOLADO
 - DUTO APARENTE
 - DUTO ISOLADO E RECHAPEADO
 - PONTO PARA DRENO
 - PONTO DE FORÇA
 - PAINEL DE COMANDO REMOTO
 - PORTA PARA INSPEÇÃO
 - (m³/h) - VAZÃO EM m³/h

PLANTA BALÇÃO
ESCALA 1:75



ENGESERVICE
ENGENHARIA E SERVIÇOS

Alameda Cabral, 591 Cj. 102 CEP 80410-210 Fone/Fax (41)224-3413 Curitiba Paraná Brasil

OBRA		AUDITÓRIO CASA DA CULTURA LOCAL: ASSIS CHATEAUBRIAND/PR	
CONTEUDO		PLANTA BALÇÃO - INSUFLAMENTO	
RESP. TECNICO		PROPRIETARIO	
ALBERTO GATTI NETO CREA 5468-D/PR ENG. MECÂNICO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	
ESCALA	DATA	ARQUIVO CAD.	DESENHO
INDICADA	DEZEMBRO/2002	01-BALÇAO-AC	LIGIA
		DESENVOLVIMENTO	
		ALBERTO GATTI	

DESENHO NUMERO
AC-01/04
AR CONDICIONADO